CLIMATIZAÇÃO
ELÉTRICA
HIDRÁULICA
SISTEMAS ELETRÔNICOS

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 1

COBERTURA METÁLICA
ATIRANTADA DAS DOCAS

CALHA

TELHA METÁLICA
TRAPEZOIDAL TIPO SANDUÍCHE

TÁLICA
SANDUÍCHE

ÁLICA
SANDUÍCHE

LAJE IMPERMEABILIZADA
12.60

LAJE
IMPERMEABILIZADA
4.20

BAG-S-01a03 – 250m3/hx45mca
Peso = 600 kg – 20P+1RES (2 F1 / F2 e3)
Motor = 60cv

B02
B01
B03

C. BOMBAS
INCÊNDIO

C. BOMBAS
POTÁVEL

BARRILETE

CHILLER CH-05/06- (84kW cap.)
CHILLER RESS (2P+1RES) (530 kg CADA)
Cons Nom. =36,2 kVA

BAG-P-01a05 – 126m3/hx15mca
Peso = 250 kg –4OP/1RES (3 –F1/1–F2/1–F3)
Motor = 10cv

TRANSFORMADOR
(FASE 1)

PAINEL DE MÉDIA TENSÃO

PAINEL
PAINEL
SALA DE PAINEIS DE
BAIXA TENSÃO

SUBESTAÇÃO 02

ESPAÇO PARA
TRANSFORMADOR
FUTURO (FASES
2 E 3)

3.00

4.75

29.90 PA

RACK

MANUT/ TOM AR
MANUT
TOM AR

LAJE
IMPERMEABILIZADA
29.40

CHILLER CH-01 a 04 – 250TR
(250 TR)Peso= 8.500kg-(2 –F1/1–F2/1–F3)
Cons Nom. =507A/Máx = 631A (380V)

COBERTURA METÁLICA
ATIRANTADA DE ACESSO

RESERVATÓRIO SUPERIOR
ÁGUA POTÁVEL e INCÊNDIO
CAPACIDADE TOTAL: 238,50 M3
RESERVA POTÁVEL: 135 M3
RESERVA HIDRANTES: 35 M3
RESERVA SPRINKLERS: 68 M3

.20 14.40 .20
.20
7.30
.20

AGUA POTÁVEL
AREA: 51,85 m2
N.A.: 2,30m
CAPACIDADE: 119,25 M3

AGUA POTÁVEL
AREA: 51,85 m2
N.A.: 2,30m
CAPACIDADE: 119,25 M3

RESERVATÓRIO SUPERIOR ACIMA DA LAJE IMPERMEABILIZADA

Usar os espessuras indicados e o que prevalece.

Cor	Espessura (mm)
01	0,2
02	0,4
03	0,6
04	0,3
05	0,1
06	0,4
07	0,6
08	0,8
09	0,4
10	1,0
11	0,2
12	0,4
13	0,2
14	0,6
15	0,05

20 a 249	Use Objeto Color Plot. Color
250	CT1 – 254
251	CT1 – 54R
252	CT1 – 40R
253	CT1 – 28R
254	CT1 – 11R

As Plotar em: UNIDADE: 420 mm ESCALA 1:x1,000

D2600501.DWG
Original em: 13/08/2026
DAVYS

WASHINGTON LUIZ DE SOUZA JUNIOR:08009661805
Assinado de forma digital por WASHINGTON LUIZ DE SOUZA JUNIOR:08009661805
Dados: 2026.10.21 09:33:13 -03'00'

Rev	Descrição	Responsável	Aprovação	Data
01	ATUALIZAÇÃO DA BASE DE ARQUITETURA	W. LUIZ	EDISON	21/09/2026
00	EMISSÃO INICIAL	W. LUIZ	EDISON	13/08/2026

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
Fase: INSTALAÇÕES
Projeto: HOSPITAL BOM JESUS – CONGONHAS/MG
Fase: ANTE PROJETO
Título: PLANTA DA COBERTURA INSTALAÇÕES
Escala: 1:100
Folha: INS 008 / 008

MINHA
HOSPITAL BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS/MG

Nº do Contrato	E-Mail do Contrato
26005	26005@mha.com.br

Proj. W. LUIZ Des. W. LUIZ
Aprov. EDISON Data 13 / 8 / 2026
Nº do Cliente: 008-HBJC-AP-COBER-INS-R01

A0 1189,00 x 841,00 mm 1,00 m2
D2600501.dwg – 13/08/2026 DAVYS